



CSI S.p.A.
Sede Legale - Uffici - Laboratori:
V.le Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)
Tel. 0238330.1
Fax 023503940
www.csi-spa.com

R.E.A. 1466310
Registro Imprese 352168/8620/18
C.F./P.I.: IT11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0301/08/RF

Pratica n.1466/08

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Pavimento.

prodotto da: **EUROFLOOR S.r.l.**
20035 Lissone (MI)

denominato: **PANNELLI WOOD FLOOR 40**

impiegato come: **Pavimento sopraelevato.**

posto in opera: **Non in aderenza all'estradosso incombustibile dei solai.**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 31/12/2008

Il Direttore del Laboratorio

(Ing. P. CAU)

MI02RF02